

Zagreb, 24.11.2017.
KLASA: 406-01/17-01/02
URBROJ: 251-77-02/2-17-8

Poziv za dostavu ponude br. 4/2017.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Poštovani,

Naručitelj Akademija likovnih umjetnosti pokrenuo je postupak nabave za predmet nabave: Nabava radova za rekonstrukciju i opremanje prostora – Kotlovnice u objektu Ilica 85, te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.

Sukladno članku 12. Stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za procijenjenu vrijednost nabave radova iz Plana nabave manju od 500.000,00 kn bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu) Hrvatski zavod za javno zdravstvo nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

1. Opis predmeta nabave

Predmet nabave: Nabava radova za rekonstrukciju i opremanje prostora – Kotlovnice u objektu Ilica 85

Opis predmeta nabave/Sadržaj ponude:

Nabava radova za rekonstrukciju i opremanje prostora – Kotlovnice u objektu Ilica 85 kako je navedeno u Opis predmeta nabave/troškovnika u ovom Pozivu na dostavu ponude.

Vrsta i kvaliteta kako je navedeno u Opisu predmeta nabave/troškovnika u ovom Pozivu na dostavu ponude.

Ostali bitni uvjeti u svezi s predmetom nabave:

Svi ponuditelji koji su preuzeli dokumentaciju za nadmetanje dužni su, prije podnošenja ponude, pregledati prostore u objektu u kojima se vrše predmetni radovi, kako ne bi došlo do naknadnih primjedbi tijekom vršenja istih, o čemu Akademija likovnih umjetnosti izdaje potvrdu koja je čini sastavni dio ponude.

Ponude ponuditelja koji nisu izvršili pregled prostora isključiti će se kao neprihvatljive ponude.

Pregled prostora u objektima potrebno je najaviti na telefon 098/201710 gosp. Vlado Begić, radnim danom ponedjeljak- petak u vremenu od 9- 12 h.

Procijenjena vrijednost ponude 200 000 ,00kn (bez PDV-a): 160.000,00kn

2. Uvjeti nabave:

Sukladno Opisu predmeta nabave/troškovnik u ovom Pozivu na dostavu ponude. Nisu dozvoljene alternativne ponude.

Način izvršenja: Ugovor

Rok izvršenja: Prema ugovoru

Rok valjanosti ponude:

- 10 dana

Mjesto izvršenja:

Akademija likovnih umjetnosti, Ilica 85 Zagreb

Uvjeti i način plaćanja:

- Plaćanje će se izvršiti nakon izvršenih radova i potpisanog primopredajnog zapisnika u roku od 30 kalendarskih dana od dana ispostavljenog računa.
- Avans u iznosu PDV-a po ispostavljanju predračuna

Odredbe o cijeni ponude:

- U cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti Ponuditelja.
- Cijenu je potrebno prikazati na način da se iskaže cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a te cijena ponude sa PDV-om.

Kriterij odabira ponude:

- Kriterij za odabir ponude je ekonomski najprihvatljivija ponuda. Za odabir je dovoljna jedna prihvatljiva ponuda.
- Nisu dopuštene alternativne ponude.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

Ponuditelji moraju dostaviti slijedeća jamstva:

- Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza. Ponuditelj je obvezan u roku od osam dana od dana potpisivanja Ugovora Naručitelju dostaviti bjanko zadužnice u visini 10% od vrijednosti ugovorenog iznosa sa PDV-om u odgovarajućem broju primjeraka bjanko zadužnica, ispunjene, potpisane i ovjerene prema Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice.
- Ako odabrani Ponuditelj u postavljenom roku ne dostavi jamstvo za uredno ispunjenje ugovora kako je traženo u Pozivu na dostavu ponuda, javni naručitelj će, ponovno izvršiti rangiranje ponuda prema kriteriju za odabir ne uzimajući u obzir ponudu odabranog Ponuditelja te donijeti odluku o odabiru nove najpovoljnije valjane ponude ili ako postoje razlozi poništiti postupak nabave.

Ostali bitni uvjeti u svezi s predmetom nabave:

Svi Ponuditelji dužni su:

- Ponudu obavezno predati u papirnatom obliku u izvorniku, na način da sva prazna mjesta u ponudbenoj dokumentaciji popune jasno tiskanim slovima i pišu neizbrisivom tintom. Tekst koji se unosi u ponudbenu dokumentaciju može se ispravljati na način da su ispravci vidljivi i dokazivi, s datumom i potvrdom ispravka pravovaljanim potpisom i pečatom ovlaštene osobe ponuditelja.
- Ponuda sa svim traženim priložima, kataloga ili prospekata te certifikata podnosi se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
- Ponudu je potrebno uvezati u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude.
- Listovi u ponudi se moraju označiti rednim brojem stranice kroz ukupni broj stranice ili obrnuto.

Svi Ponuditelji dužni su uz navedeno dostaviti i sljedeće:

- specifikaciju ponuđenih Visotlačnih pumpi
- specifikaciju ponuđene klima uređaja za dobavu zraka u kuhinju i restoran

Dokazi sposobnosti:

Isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar:

- Izdavatelj dokaza: nadležni Trgovački sud, odnosno upravno ili drugo tijelo nadležno za vođenje obrtnog, strukovnog ili poslovnog registra.
- Dokaz ne smije biti stariji od 3 mjeseca i može biti u preslici.

Izjava o nekažnjavanju

- Ponuditelj je dužan priložiti Izjavu o nekažnjavanju koja može biti u preslici i ne mora biti ovjerena kod javnog bilježnika – Obrazac u privitku.

Potvrda o plaćenim porezima i doprinosima

- Izdavatelj dokaza mora biti Porezna uprava Ministarstva financija.
- Dokaz ne smije biti stariji od 30 dana od dana objave Poziva na dostavu ponuda.
- Dokaz može biti u preslici.

3. **PONUDBENI LIST** (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja dostaviti u originalu) – Obrazac u privitku

4. **TROŠKOVNIK** (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja dostaviti u originalu) – Obrazac u privitku

5. **IZJAVE** (ispunjene i potpisane od strane ponuditelja dostaviti u originalu) – Obrazac u privitku

6. ROK I NAČIN DOSTAVE PONUDE:

- Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja na adresu Naručitelja navedenu u Pozivu na dostavu ponuda.
- Na omotnici ponude mora biti naznačeno:
 - naziv i adresa naručitelja,
 - naziv i adresa ponuditelja,
 - evidencijski broj nabave,
 - naziv predmeta nabave,
 - naznaka »ne otvaraj«.

Rok za dostavu ponude:


- Način dostave ponude poštom ili predajom na urudžbeni zapisnik Akademije likovnih umjetnosti, Ilica 85, Zagreb do 01.12.2017. godine do 12.00 sati bez obzira na način dostave.
- Otvaranje ponuda nije javno.

Kontakt osoba Naručitelja:

Mirjana Žigman, 01 3711303

Sva dodatna pitanja molimo Vas da dostavite isključivo putem e-maila.

Naručitelj će ponuditeljima dostaviti pisanu obavijest o rezultatima nabave.



Mirjana Žigman

PONUDBENI LIST

Predmet nabava: Nabava radova za rekonstrukciju i opremanje prostora – Kotlovnice u objektu Ilica 85

Naručitelj: Akademija likovnih umjetnosti, Ilica 85 Zagreb, OIB 95847257607

Odgovorna osoba naručitelja: Dekan, red.prof.art Aleksandar Battista Ilić

Naziv ponuditelja: _____

Adresa: _____

OIB: _____

Poslovni račun (IBAN): _____

Ponuditelj u sustavu PDV-a (zaokružiti) DA NE

Kontakt osoba: _____

Telefon: _____

Fax: _____

Broj ponude: _____

Datum ponude: _____

CIJENA PONUDE bez PDV-a: _____

PDV: _____

CIJENA PONUDE s PDV-om: _____

Ponuda vrijedi do datuma:

Podaci o podizvoditeljima i podaci o dijelu ugovora o nabava ako se dio ugovora o nabavi daje u podugovor:

Naziv, adresa i OIB podizvoditelja: _____

Broj poslovnog računa: _____

Predmet, količine ugovora o nabava koja se daje u podugovor: _____

Vrijednost pod ugovora (bez PDV-a): _____

Postotni dio (%): _____

M.P.

(Ime i prezime, potpis ovlaštene osobe ponuditelja)

Red. br.	Opis stavke	Jedinična mjera	Količina	Cijena, kn	
				Jedinična	Ukupna
	ELEKTRO-RADOVI				
1.	Odspajanje i demontaža svih kabela (energetski i signalni) sa razdjelnika, označiti kabele, zaštititi od oštećenja za vrijeme izvođenja radova.	kpl	1		
2.	Demontaža postojećeg samostojećeg RO-KOT, odvoz u elektro-radionu, detaljno snimanje električne sheme potrebne za izradu novog razdjelnika	kpl	1		
3.	Dobava i ugradnja samostojećeg RO-KOT dimenzija prema ugrađenoj opremi, predvidjeti 20% rezervnog prostora na temeljnoj ploči, minimalna zaštita IP54, ormar proizvesti prema snimljenoj elektroshemi iz prethodne točke. Priključak odvoda i dovoda uskladiti prema demontiranom razdjelniku.	kpl	1		
	Predvidjeti slijedeću opremu:				
	glavnu sklopku 63A				
	ugradnja i ožičavanje 2 komada automatike kotla s pripadnim pomoćnim relejima i stezaljkama				
	napajanje za 8 pumpi s upravljanjem, signalizacijom, zaštitom				
	transformator 230/24Vac				
	bočno na razdjelniku ugraditi priključnice 230V, 400 V, 24V				
	uvodnice, ožičenje, oznake, stezaljke, kompletno do pune pogonske spremnosti				
	osigurači (zaštitne sklopke) monofazni, vrijednosti 6-20 A	kom	70		
	FID 40/4/0,3 A	kom	1		
	osigurači (zaštitne sklopke) trofazni, vrijednosti 16A	kom	1		
	sklopnici sa bimetalnom motornom zaštitom 2-2, 6A 4kW	kom	8		
	Sklopnici 4-polni snage 4kW	kom	4		
	Sklopnici 4-polni snage 18kW	kom	1		

	signalne lampice na vratima	kom	18		
	sitni potrošni materijal	kom	1		
	Elektroupravljački ormar sa svim potrebnim elementima DDC regulacije i elementima energetskih instalacija (bimentni, sklopnici, grebenaste upravljačke sklopke)	kpl	1		
4.	Spajanje kabela ranije označenih na novopostavljeni ormar	kpl	1		
5.	Funkcionalno ispitivanje elektroinstalacije, provjera smjera polja na pumpama, podešavanje zaštite prema ugrađenim pumpama	kpl	1		
6.	Provjera rada automatike kotla-ovlašteni serviser	kpl	2		
7.	Nazočnost električara za vrijeme tlačne probe-završna podešavanja sustava	kpl	1		
8.	Završno ispitivanje elektroinstalacije sa izdavanjem ispitnog protokola	kpl	1		
	STROJARSKI RADOVI				
9.	Zaporni ventil	kom	8		
	kućište sivi lijev GG25				
	brtva kućišta, nehrđajući čelik A304				
	disk kućišta, nehrđajući čelik A304				
	tuljak grafit				
	brtva poklopca-grafit				
	poklopac sivi lijev GG25				
	vreteno nehrđajući čelik A304				
	ručni pogon-čelik				
	dimenzije DN65, PN16				
	komplet sa vijcima i brtvama				
10.	Zaporni ventil	kom	4		
	kućište sivi lijev GG25				
	brtva kućišta, nehrđajući čelik A304				
	disk kućišta, nehrđajući čelik A304				
	tuljak grafit				
	brtva poklopca-grafit				
	poklopac sivi lijev GG25				
	vreteno nehrđajući čelik A304				
	ručni pogon-čelik				
	dimenzije DN50, PN16				
	komplet sa vijcima i brtvama				

11.	Visokoučinkovita pumpa, elektronički regulirana	kpl	2		
	Kućište pumpe od sivog lijeva s katodnim premazom, radno kolo od plastike ojačane staklenim vlaknima, vratilo od plemenitog čelika s ugljenim ležajevima impregniranim metalom.				
	Visina dobave : 12 m Temperatura medija : 80 °C				
	Min. temperatura medija : -10 °C				
	Maks. temperatura medija : 110 °C				
	Maksimalni pogonski tlak : 10 bar				
	Motor/elektronika				
	Indeks energetske učinkovitosti (EEI) : ≤ 0.20				
	Elektromagnetna kompatibilnost : EN 61800-3				
	Mrežni priključak : 1~230V/50 Hz				
	Nazivna potrošnja struje P1 : 0,04 kW ...1,25 kW				
	Maks. broj okretaja : 950 1/min ... 3400 1/min				
	Uzeta struja : 0,3 A ... 5,5 A				
	Cijevni priključak : DN 50 PN 6/10				
	Ugradna duljina : 340 mm				
12.	Visokoučinkovita pumpa, elektronički regulirana	kpl	4		
	Kućište pumpe od sivog lijeva s katodnim premazom, radno kolo od plastike ojačane staklenim vlaknima, vratilo od plemenitog čelika s ugljenim ležajevima impregniranim metalom.				
	Visina dobave : 12 m Temperatura medija : 80 °C				
	Min. temperatura medija : -10 °C				
	Maks. temperatura medija : 110 °C				
	Maksimalni pogonski tlak : 10 bar				
	Motor/elektronika				
	Indeks energetske učinkovitosti (EEI) : ≤ 0.20				
	Elektromagnetna kompatibilnost : EN 61800-3				
	Mrežni priključak : 1~230V/50 Hz				

	Nazivna potrošnja struje P1 : 0,04 kW ...1,25 kW				
	Maks. broj okretaja : 950 1/min ... 3400 1/min				
	Uzeta struja : 0,3 A ... 5,5 A				
	Cijevni priključak : DN 65 PN 6/10				
	Ugradna duljina : 340 mm				
13.	Tlačna sekcija za dobavu zraka za kuhinju i restoran	kpl	1		
	Klima uređaj za dobavu zraka u kuhinju i restoran, stjenka je toplinski izolirana. Komora je u izvedbi za smještaj na zatvorenom. Stjenke su izrađene iz galvaniziranog čeličnog lima. Konstrukcija je iz čeličnih standardiziranih profila.				
	Tlačni dio:				
	- usisna sekcija s elastičnim priključkom i žaluzijom koja jeopremljena s postoljima za elektromotorni pogon.				
	- prigušivač zvuka za prigušenje buke PZ 2 s prigušenjem 19 dB kod 25 Hz				
	- toplovodni grijač sa protusmrzavajućim zaš. okvirom količina zraka V,z (m3/h) = 4800				
	učin grijača Q,g (kW) = 63.0				
	temp. zraka, ul/izl t,z (°C) = 4,6/24				
	pad tlaka zraka del.p,z (Pa) = 23				
	temp. vode, ul/izl t,w(°C) = 80/60				
	količina vode V,w (m3/h) = 2,71				
	- tlačni ventilator				
	količina zraka V,z (m3/h) = 4800				
	pad tlaka,ext H,ext (Pa) = 390				
	totalni pad tlaka H tot (Pa) =998				
	snaga motora n,m (kW) = 3,0				
	- prigušivač zvuka za prigušenje buke PZ 3 sa prigušenjem				
	za 25 dB pri 250 Hz				
	količina zraka Vz (m3/h) = 4800				
	- elastični spoj od jedrenog platna				
14.	Automatska regulacija tlačne sekcije				
	-elementi automatske regulacije tlačne sekcije:				

	DDC regulator, Synco 700 2 kontrolni krug	kom	1		
	Synco 700 dodatni modul 4UI, 2AI+2DO	kom	1		
	Synco 700 operativna jedinica s displayom montaža na vrata	kom	1		
	Diff. presostat, mjerno područje 100...1000pa	kom	2		
	Kanalski osjetnik temperature	kom	2		
	Protusmrzavajući termostat, AC 24V, DC 0..10V, mjerno područje 0...15°C	kom	1		
	Pomoćni materijal za QAF63/64	kom	1		
	Pogon žaluzija PO, 2-točkasti, 7Nm, 230V, 90s, kružani grijač	kom	1		
	Fiting za DN32	kom	1		
	1 1/4', troputni ventil, PN16	kom	1		
	Pogon ventila, 24V, hod 5,5mm kontinuirana regulacija frekventni regulator	kom	1		
	Frekventni regulator ABB, IP54, EMV filter, 4,0kW	kom	1		
15.	Cirkulacijska pumpa sekundarnog kruga grijača tlačne sekcije	kpl	1		
	Visokoučinkovita pumpa elektronički regulirana. Kućište pumpe od sivog lijeva s katodnim premazom, radno kolo od plastike ojačane staklenim vlaknima, vratilo od plemenitog čelika s ugljenim ležajevima impregniranim metalom.				
	Visina dobave : 6 m				
	Temperatura medija : 80 °C				
	Min. temperatura medija : -10 °C				
	Maks. temperatura medija : 110 °C Maksimalni pogonski tlak : 10 bar				
	Motor/elektronika				
	Indeks energetske učinkovitosti (EEI) : ≤ 0.20				
	Elektromagnetna kompatibilnost : EN 61800-3				
	Mrežni priključak : 1~230V/50 Hz				
	Nazivna potrošnja struje P1 : 0,04 kW ... 1,25 kW				
	Maks. broj okretaja : 950 1/min ... 3400 1/min				

	Uzeta struja : 0,3 A ... 5,5 A				
16.	Sitni potrošni materijal potreban za montažu uključivo i elektroradove za ožičenje komore, ormara i cirkulacionih pumpi.	kpl	1		
17.	Montaža gore navedene opreme do pune spremnosti sasvim potrebnim ispitivanjima i puštanjem u pogon.	kpl	1		
UKUPNO					

Potpis i pečat ponuditelja:

IZJAVA (o nekažnjavanju)

Temeljem članka 251. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), dajem sljedeću

IZJAVU

Ja, _____ (ime i prezime), OIB: _____ iz _____ kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta _____ izjavljujem da ja osobno niti gore navedeni gospodarski subjekt nismo pravomoćno osuđeni za bilo koje od slijedećih kaznenih djela prema Kaznenom zakonu RH ili prema nacionalnim propisima čiji je osoba državljanin:

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji (članak 328., 329. i 333.)

b) korupciju

(čl. 252., 253., 254., 291., 292., 293., 294., 295., 296., 294a., 294b., 337., 338., 343., 347., i 348.)

c) prijevaru (čl. 236., 247., 256., 258., 224., 293., i 286.)

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima (čl. 97., 99., 100., 101., 102., 169., 169a., 169b.)

e) pranje novca ili financiranje terorizma (čl. 98., 265., 279.)

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima (čl. 106., i 175.)

Ovu izjavu dajem osobno, za sebe, kao osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta

_____ (tvrtka), OIB: _____ sa
sjedištem u _____.

U _____ 2017. godine.

Ponuditelj:

M.P

(potpis ovlaštene osobe za zastupanje)

IZJAVE

- 1.1. Svojim potpisom i štambiljem potvrđujem da su nam poznate odredbe iz Poziva na dostavu ponude, da ih prihvaćamo i da ćemo izvršiti predmet nabave u skladu s tim odredbama i za cijenu koju smo naveli u ovoj ponudi.
- 1.2. Preuzimamo obvezu, ukoliko naša ponuda bude odabrana, izvršiti traženu isporuku *roba/usluga/radova* u roku od isporuke navedene u ponudi.
- 1.3. Plaćanje izvršene usluge obavljat će se temeljem ispostavljenog računa u roku 30 dana od izvršene isporuke *roba/usluga/radova*, prema narudžbenici Naručitelja, na naš račun _____ kod poslovne banke: _____

U _____, _____

Potpis i pečat ponuditelja